L.C.I.
HVAC

UNIDAD DE FILTRACIÓN
Modelo EOS 30 / 41



UNIDAD DE FILTRACIÓN EOS 30 / 41

DATOS GENERALES

Caudal Nominal: **4.100 m^3 / h**



Filtración: F6, F7, F6 + F8, F7 + F9

Posibilidad de una o dos etapas de filtración

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Estructura: Ch. galvanizada de espesor de 1mm

Panel: Aislamiento fonoabsorbente

Temperaturas de trabajo: Entre -20ºC y +70ºC

Medidas: Largo 850 mm Ancho 632 mm Alto 564 mm

Peso: 34 Kg

DATOS TÉCNICOS

VENTILADOR IMPULSIÓN

Denominación	Potencia	Aliment. Eléctrica	Consumo
PLUG-FAN EC	0,74 kW	1~ 230 V 50Hz	3.80 - 2.70 A

DATOS DE SONIDO

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total
Pot. Sonora (dBA)	39	41	53	55	60	59	39	30	63,7 dBA
NPS – Nivel de presión sonora a 1,5 m en descarga libre									49,2 dBA

Datos para caudal nominal del recuperador

UNIDAD DE FILTRACIÓN EOS 30 / 41

DIMENSIONES

A	850	mm
B	632	mm
C	564	mm
D	30	mm
E	50	mm
F	90	mm
G	400	mm
H	400	mm



CURVAS DE TRABAJO



Unidades de Filtración Serie EOS



CALIDAD

PRECIO

SERVICIO

Luanju Climatización Industrial, S.L.
c/ Castaño, 2
28942 Fuenlabrada (Madrid)
www.luanju.com
Tel.: 918 140 657
luanju@luanju.com