L.C.I.
HVAC

UNIDAD DE FILTRACIÓN
Modelo EOS 40 / 65



UNIDAD DE FILTRACIÓN EOS 40 / 65

DATOS GENERALES

Caudal Nominal: **6.450 m^3 / h**



Filtración: F6, F7, F6 + F8, F7 + F9

Posibilidad de una o dos etapas de filtración

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Estructura: Ch. galvanizada de espesor de 1mm

Panel: Aislamiento fonoabsorbente

Temperaturas de trabajo: Entre -20ºC y +70ºC

Medidas: Largo 950 mm Ancho 792 mm Alto 659 mm

Peso: 42 Kg

DATOS TÉCNICOS

VENTILADOR IMPULSIÓN

Denominación	Potencia	Aliment. Eléctrica	Consumo
PLUG-FAN EC	2,4 kW	3~ 400 V 50Hz	3.8 - 3.0 A

DATOS DE SONIDO

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total
Pot. Sonora (dBA)	40	45	61	63	69	66	46	36	71,8 dBA
NPS – Nivel de presión sonora a 1,5 m en descarga libre									57,3 dBA

Datos para caudal nominal del recuperador

UNIDAD DE FILTRACIÓN EOS 40 / 65

DIMENSIONES

A	950	mm
B	792	mm
C	659	mm
D	30	mm
E	50	mm
F	90	mm
G	450	mm
H	450	mm



CURVAS DE TRABAJO



Unidades de Filtración Serie EOS



CALIDAD

PRECIO

SERVICIO

Luanju Climatización Industrial, S.L.
c/ Castaño, 2
28942 Fuenlabrada (Madrid)
www.luanju.com
Tel.: 918 140 657
luanju@luanju.com